

LIFE VARMEALARM BLUU CIRCLE 10+ WAVE

MANUAL

FOSS
EUROPE A/S

TILLYKKE MED DIN NYE VARMEALARM

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav. Denne varmealarm kan trådløst sammenkobles med alarmer af samme type og røg- alarmer art. no. 100255 og 100231W (op til 20 stk.).

FUNKTION

Varmealarmen giver alarm, når temperaturen ved alarmen stiger til 55-65 grader C.

PLACERING

Varmealarmen anbringes i køkken, bryggers, garage og lign., hvor falsk røg kan forekomme og røgalarmer derfor ikke er velegnede.

Monteres midt i loftet og med mindst 0,5 meter afstand til vægge, hvis muligt.

Ved montering på skråvæg bør der være min. 90 cm fra alar- men og op i kippen.

Undgå:

Placering i rum hvor temperaturen afviger fra 0°C til +40°C.

TRÅDLØS SAMMENKOBLING

Læg alle alarmer på et bord, når du skal kode dem.

Vi anbefaler, at du vælger en alarm som MASTER og skriver et M bag på denne.

Sådan koder du alarmerne sammen:

- Sæt monteringsbeslaget på alle alarmer.
- Drej dette ca. 1 cm. med uret – dermed er alarmernes batteri aktiveret.
- Tag derefter MASTER alarmen og tryk i ca. 5 sek. på den sorte kodningsknap på bagsiden.
- Den røde LED lampe på forsiden vil nu lyse i ca. 30 sek. som tegn på at MASTER alarmen er åben for kodning.
- Tryk nu kortvarigt på den sorte knap de øvrige alarmer, en efter en – når kodning er lykkedes på disse kvitteres med 3 blink i den røde LED lampe på forsiden af de alarmer der kobles til MASTER alarmen.
- Når du ikke at kode alle alarmer inden for de 30 sek. trykkes igen på MASTER alarmen ca. 5 sek. på den firkantede knap på siden af bagstykket.
- Når kodningen er foretaget testes alarmerne (**se TEST**).

OBS:

Alarmerne husker kodning, når først den er foretaget, også selvom monteringsbeslaget afmonteres for fx montering med skruer i loftet hvis dette ønskes.

INSTALLERING

Sådan gør du:

- Find et egnet sted til placering af alarmen og sæt monteringsbeslaget op ved hjælp af de medfølgende skruer eller monteringspuden som er dobbeltklæbende
- Sæt alarmen fast i monteringsbeslaget ved at dreje med uret – hermed aktiveres det indbyggede batteri og alarmen er korrekt fastmonteret
- Når alarmerne er sat op, testes igen, som beskrevet under "TEST"

DRIFT

Almindelig drift: Den røde LED-lampe vil blinke 1 gang / min., når alarmen er i drift.

Alarm: Den røde LED-lampe vil blinke og høj alarmtone lyde.

Pausefunktion: Kan aktiveres hvis/når alarmen lyder utilsigtet f.eks. grundet mados eller anden utilsigtet røg – Tryk ca. 1 sek. på testknappen (mens alarmen lyder). Alarmens følsomhed nedsættes herefter i ca. 10 min. og den røde LED lampe vil blinke ca. hver 10. sek. som indikation på nedsat følsomhed.

Skulle massiv røg opstå under pausefunktionen vil alarmen fortsat blive aktiveret og advare om høj alarmtone.

BATTERI

Alarmen er forsynet med indkapslet lithium batteri som holder i 10 år ved normal brug. Når batteriet er ved at løbe ud, giver alarmen et kort "bip" hvert 40. sek. – Det vil den gøre i 30 dage.

Alarmen har en teknisk levetid på 10 år og skal derfor udskiftes når batteriet giver signal som beskrevet ovenfor.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøres 1 gang om måneden ved støvsugning og aftørring med en fugtig klud.

TEST

Alarmen bør testes 1 gang om ugen og altid efter bortrejse. Kontrollér ligeledes jævnligt, at den røde LED-lampe blinker.

1 - Test af en alarm:

A) Tryk på testknappen i ca. 3 sek. til høj hyletone lyder.

2 - Test af sammenkoblede alarmer:

A) Tryk på testknappen på en af alarmerne – høj hyletone vil lyde i denne alarm. Fortsæt med at holde testknappen inde – indtil de øvrige alarmer i systemet lyder – som bekræftelse på, at der er kontakt imellem dem.

B) Dette gentages på alle alarmer.

VIGTIGT: Bemærk - afhængig af lokale forhold - kan der gå 15-30 sek. før alle alarmer lyder. Sker dette ikke, gentages kodning.

NYTTIG INFORMATION

- Alarmen må ikke overmales.
- Alarmen har en levetid på 10 år og bør bortskaffes herefter
- Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald
- Der ydes 5 års garanti mod fabriktions- og funktionsfejl regnet fra købsdato. Omkostninger, tillægsarbejder, kørsel og andet i forbindelse med installation og udskiftning erstattes ikke

TEKNIK

Trådløs sammenkobling: op til 20 alarmer

Afstand: op til 50 meter

Batteri – indkapslet 3 volt lithium

Batterilevetid – 10 år ved normal brug

Luftfugtighed – 10% - 90%

Omgivelsestemperatur - 0°C til +40°C.

Alarmliveau - Giver alarm ved 55-65 °C

Lydstyrke - 85 dB / 3 meter

IMPORTØR

Foss Europe A/S
Wichmandsgade 5E
DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk

